

电池参数及需求：

- 1、电池数量 120 节，主要参数：（1）12V100AH 胶体蓄电池
- 2、提供的设备制造商必须为国内知名品牌，并提供相关证书，
- 3、提供原厂 7x24 小时电话技术支持服务及 8 小时内现场响应服务
- 4、提供原厂商维保年度内 2 次定期巡检服务
- 5、包含升级更换用的所有配件
- 6、需要按医院相关要求对现有的旧蓄电池进行处理，处理方具备旧电池处理相关资质，并提供电池处理备案文件。
- 7、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期 4 年，过了质保期后维保费不高于总价 10%。